

Акт № 2023-НС/ПРТ-696
проверки режима теплоснабжения



Дата оформления: 16 01 2023 г.

Контрагент

Наименование: ТСЖ "Галушак-11"

Адрес: 630049, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Галушак, д.11

Объект

Наименование: жилая часть многоквартирного дома

Адрес: обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Галушак, 11

При проверке режима теплоснабжения обнаружено:

Пломбы в сохранности:	<u>Да</u>	Теплоисточник:	<u>ТЭЦ-4</u>
Температура наружного воздуха, °С:	<u>-11,0</u>	Комментарий к теплоисточнику:	
T1 по графику регулирования, °С:	<u>97</u>	T1 теплоисточника, °С:	<u>102,0</u>
T2 по графику регулирования, °С:	<u>54</u>	T2 теплоисточника, °С:	<u>52,0</u>
		P1 теплоисточника, кгс/см ² :	<u>6,0</u>
		P2 теплоисточника, кгс/см ² :	<u>2,7</u>

Параметры на вводе:

№	Наименование ввода	T1 на вводе, °С:	T2 на вводе, °С:	P1 на вводе, кгс/см ² :	P2 на вводе, кгс/см ² :	Отклонение от графика t2, °С:	Отклонение от графика t2, %:	Всего ТП	ТП с нарушениями	Комментарий
1		<u>97</u>	<u>45</u>	<u>6,6</u>	<u>6,2</u>					

№	Тепловая система	Откл. от графика t2, °С	t1, °С	t2, °С	t3, °С	t4, °С	t11, °С	t21, °С	t6, °С	p1, кгс/см ²	p2, кгс/см ²	p3, кгс/см ²	p4, кгс/см ²	p11, кгс/см ²	p21, кгс/см ²	pв, кгс/см ²
1	№1 Теплообменник Отопление	-	<u>97</u>	<u>53</u>	-	-	<u>56</u>	<u>49</u>	-	<u>6,6</u>	<u>6,6</u>	-	-	<u>10,0</u>	<u>9,0</u>	-
2	№1 Теплообменник Отопление	-	<u>97</u>	<u>47</u>	-	-	<u>53</u>	<u>42</u>	-	<u>6,6</u>	<u>6,6</u>	-	-	<u>7,2</u>	<u>6,7</u>	-
3	№1 Теплообменник 2-ступенчатый ГВС	-	<u>97</u>	<u>46</u>	<u>61</u>	<u>50</u>	-	-	-	<u>6,2</u>	<u>6,1</u>	<u>7,5</u>	<u>5,2</u>	-	-	<u>6,2</u>
4	№1 Шайбовый ввод Вентиляция	-	<u>97</u>	<u>65</u>	-	-	<u>96</u>	<u>65</u>	-	<u>6,6</u>	<u>6,2</u>	-	-	<u>6,2</u>	<u>6,2</u>	-

Перечень нарушений теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Тепловая система	Вид нарушения	Комментарий	Дата обнаружения	Плановый срок устранения	Фактический срок устранения

Комментарий:

G = 17,5 м³/ч

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
Тепловая инспекция СИНИ ООО «НТСК»	Представитель по доверенности	Третьякова О.А.			<u>16.01.23</u>
ТСЖ "Галушак-11"	Инженер	Гуреев К.С.			<u>16.01.23</u>