Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель						Фильтр				
				Тип исполн. по взрыво-защите	N	Схема испол нение	положение	L м3/ч	P Па	n об/мин	Тип исполнение по взрывозащите	N кВт	n об/мин	Тип	N кВт	Кол.	Т-ра нагрева, С от	Т-ра нагрева, С до	Расход тепла Вт	P, Па	Тип	N	Кол.	Концентрация, мг/м3 начальная	Концентрация, мг/м3 конечная
П1	1	Кафе	VS-30-R-H					2650	680	2348		1.5					-39	18	50770						
П2		Тамбур-шлюз	К 200 М					530	190	2575		0,109													
П3	1	Бильярдная	VS-15-R-H/S-T					2300	410	1160		1.75					-39	19	44840						
П4	1	Тренажерный зал	VS-15-L-H/S-T					1800	370	1160		1.75					-39	19	35090						
П5	1	Лифтовые шахты в осях5-6, Е-Ж	ВКОП-ВО 12-303-10					37710	480	1455		7,5													
П6	1	Лифтовая шахта в осях4-5, Е-Ж	ВР80-75		8		Пр270°	18850	950	1000	АИРМ132М6	7.5													
		для пожарного подразделения																							
П7	1	Лифтовые шахты в осях	ВР80-75		10		Л270°	38760	900	1000	АИР160М6	15													
		19-20, Г"-В"																							
П8	1	Лифтовая шахта в осях 19-20,	ВР80-75		8		Пр270°	19380	950	1000	АИРМ132М6	7.5													
		В"-Б"для пожарного подразделения																							
П9	1	Лифтовые шахты в осях	ВР80-75		10		Л270°	34650	1000	1000	АИР160М6	15													
		27-28, Г"-Б"																							
В1	1	Кафе	VS-30-R-V					2760	600	2410		1,5													
В2	1	С/узел, /кафе/	К 200 М					240	280	2575		0,109													
В3	1	Бильярдная	AW 315D4-2					2100	25	1410		0.12													
В4	1	Магазин	К 250 L					450	350	2645		0.181													
В5	1	Тренажерный зал	VS-10-R-FV-T					1600	330	2700		1,00													
В6	1	С/узлы /тренажерный зал/	К 250 L					570	310	2645		0.181													

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 49640/2

Изм	Кол.Уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач.отдела		Семенов			10.06
Проверил		Зевакина			10.06
Разработал		Карпушева			10.06
Н.контр.		Зевакина			10.06

28/ЖД-ГОР- 2-ОВ

Новосибирск. Заельцовский район.

Жилой дом переменной этажности с помещениями общественного назначения по ул. Горной

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Общие данные (продолжение)

12 Военпроект

инвN49640/2